

심 별	명 칭 및 규 격	설 치 높 이	일 반 주 기 사 항
	차동식 스포트형 감지기 (제 2종)	천장면	○ 배관 배선 1. 감지기설비용 배관 배선 F HFIX 2,5sq x2 (HI PVC 16C) F HFIX 2,5sq x4 (HI PVC 22C) F HFIX 2,5sq x6 (HI PVC 22C) F HFIX 2,5sq x8 (HI PVC 28C) 2. 유도등설비용 배관 배선 EX HFIX 2,5sq x2, PE-2,5sq (HI PVC 16C) ○ 각 전기소방설비 배선도중 표기없는 28C 이하의 슬라브 매입 전선관은 충격 강화 비닐 전선관 HI-PVC을 사용한다. ○ 노출 배관은 아연도 강제 전선관 STEEL을 사용한다. ○ 노출 배관 및 천정속 은폐 배관의 지지는 1.5m이내 마다 견고히 지지할것. ○ 도면에 배치된 기구 및 배관배선을 건축 또는 설비의 현장여건에 의하여 변경할 경우 감독관 및 관계자의 선승인을 득한 후 변경할 수 있다. ○ 옥내소화전함 일체형 발신기함은 소방시설(기계) 공사분이다.
	정온식 스포트형 감지기 (제 1종, 70°C)	천장면	
	광전식 연기 감지기 (제 2종)	천장면	
	LED 피난구 유도등 벽부형 (표기없는 것은 소형, M-중형, L-대형)	천장면	
	LED 피난구 유도등 천정형 (표기없는 것은 소형, M-중형, L-대형)		
	LED 거실 통로 유도등 (양방향, 단방향)	천장면	
	LED 통로 및 계단 유도등	하단까지 FL +500	
	LED 바닥매입 통로 유도등	바닥매입	
	알람밸브 (Alarm valve)	소방시설(기계) 도면 참조	
	소화전 상부 수동발신기 SET (경종,위치표시,발신기,기동 LAMP)	발신기 스위치까지 FL+800mm이상 FL+1,500mm이하	
	청각장애인용 시각 경보장치		
	PULL BOX (특기 없는 한 100 x100 x75)		
	JOINT BOX (특기 없는 한 100 x100 x75)		
	전선과의 입상, 입하, 통과함		
	전선관의 천정 스라브 매입 배관 배선		
	전선관의 바닥 스라브 매입 배관 배선		
	전선관의 천정 및 벽체 노출 배관 배선		
	전선관의 지중 매설 배관 배선		