

프로젝트 : 세종문화회관 옥상조성공사 승강기설치공사

구분	NO	ITEM	세종문화회관 옥상용
일 반 사 항	1	용도	장애인용 , 1면 전망용
	2	기계실타입	MRL(Machine Room Less)
	3	호기장애자 유무	장애인 기능적용
	4	인승/하중	21인승 / 1600Kg
	5	정격속도(m/min)	120
	6	제어방식	VVVF
	7	구동방식	GEARLESS ROPE type
	8	운전방식	1대 단독운전
	9	기준층/피난층	1층
	10	Opening 방식	2Panel Center Open
	11	Car Door Size (W x D)	1000 x 2100
	12	Car 내부 높이 (CH)	2500
JAMB	15	JAMB Type	전층 광폭형 JAMB / STS304-1.5T HL
승 강 장	17	HATCH DOOR	STS304-1.5T HL
	18	HALL SILL 재질	HARD ALUMINIUM
	19	층표시기(사양)	STS304-1.5T HL
	20	호출버튼(사양/마감재질)	STS304-1.5T HL
	21	도착예보	해당 무
	22	PARKING층	1층
카 내	23	CAR DOOR	STS304-1.5T HL
	24	DOOR SAFETY	MULTI BEAM
	25	바닥마감	인조대리석12T
	26	SiLL 재질	HARD ALUMINUM
	27	카측벽	STS304-1.5T HL
	28	핸드레일	SUS-HL, 1열봉

부	29	KICK PLATE	스테인레스
	30	천장 조명	LED표준모델
	31	운전반	MICRO PUSH/제조사표준
	32	장애인용 조작반	적용
	33	충표시기	제조사표준
부가옵션	34	증발식에어컨	캐리어API제품
	35	CCTV CAMERA	승강로 배선적용/동축케이블 + UTP어답터
	36	비상통화장치	유선
	37	2 TOUCH 취소기능	YES
	38	자동안내방송장치	YES
	39	정전시 자동착상장치/ELD	YES
	40	장난부름취소기능	YES
	41	무상보수 및 하자보수기간	3개월/36개월